

RAPPORTO DI PROVA n° 768/U

Risultato della prova di resistenza all'azione manuale di effrazione eseguita, il giorno 21/10/2021 su una grata di sicurezza a due ante.

Le caratteristiche geometriche e strutturali risultano nella descrizione allegata, fornita dal Committente, che costituisce parte integrante del presente certificato.

Committente : F.LLI RUBICONDO srl - Avellino

DATI DICHIARATI

Denominazione : **WINBLOCK Grata Doppio Snodo-Rubicondo**
Tipo apertura : battente
Dimensioni (mm) : La 1030; H 2070

MODALITA' DI PROVA

La prova è stata eseguita secondo le indicazioni riportate nella **UNI EN 1630** al punto 6 utilizzando gli attrezzi elencati nelle serie A1, A2 e A3, nei modi e nei tempi dettati dalla suddetta norma, fino ad effettuare l'apertura della porta in esame o a praticare un'apertura per consentire il passaggio dell'operatore o della sagoma di prova.



RISULTATO DELLA PROVA

Dagli esiti delle aggressioni portate dall'operatore sul campione in esame ed a quanto riportato dalla tabella 7 al punto 8 della **UNI EN 1627** si attribuisce al campione per la prova in esame:

CLASSE DI RESISTENZA (RC) = 3

LO SPERIMENTATORE
Geom. Danilo Massi



RAPPORTO DI PROVA n° 768/T

Risultato della prova di resistenza all'azione manuale di effrazione eseguita, il giorno 21/10/2021 su una grata di sicurezza a due ante.

Le caratteristiche geometriche e strutturali risultano nella descrizione allegata, fornita dal Committente, che costituisce parte integrante del presente certificato.

Committente : F.LLI RUBICONDO srl - Avellino

DATI DICHIARATI

Denominazione : **WINBLOCK 4 Grata Doppio Snodo-Rubicondo**
Tipo apertura : battente
Dimensioni (mm) : La 1030; H 2070

MODALITA' DI PROVA

La prova è stata eseguita secondo le indicazioni riportate nella **UNI EN 1630** al punto 6 utilizzando gli attrezzi elencati nelle serie A1, A2, A3 e A4, nei modi e nei tempi dettati dalla suddetta norma, fino ad effettuare l'apertura della porta in esame o a praticare un'apertura per consentire il passaggio dell'operatore o della sagoma di prova.



RISULTATO DELLA PROVA

Dagli esiti delle aggressioni portate dall'operatore sul campione in esame ed a quanto riportato dalla tabella 7 al punto 8 della **UNI EN 1627** si attribuisce al campione per la prova in esame:

CLASSE DI RESISTENZA (RC) = 4

LO SPERIMENTATORE

Geom. Danilo Maggi

