

RAPPORTO DI PROVA n° 768/AA

Risultato della prova di resistenza al carico del vento eseguita, su una persiana di sicurezza a due ante.

Le caratteristiche geometriche e strutturali risultano nella descrizione allegata, fornita dal Committente, che costituisce parte integrante del presente certificato.

Committente : F.LLI RUBICONDO srl - Avellino

DATI DICHIARATI

Denominazione : WINBLOCK Persiana Blindata

Tipo apertura : battente

Dimensioni (mm) : La 1030; H 2070



MODALITA' E RISULTATO DELLA PROVA

Resistenza al vento (UNI EN 1932)

Carico di prova : 400 N/m² (classe 6)

Carico di sicurezza : 600 N/m² (classe 6)

Al termine dell'applicazione del carico di prova, il campione non presentava alcun danno visibile; applicando successivamente il carico di sicurezza le caratteristiche di funzionalità del campione risultavano inalterate.

CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO = 6

LO SPERIMENTATORE

Geom. Danilo Massi

LA DIREZIONE

Dot. G. Camillo Otti

Via Lago dei
Tartari 3D/3E
GUIDONIA
Montecello (RM)

